


Kębłowo, dn. 21.01.2015

INWESTOR: ENERGA OPERATOR S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80 – 557 Gdańsk

PEŁNOMOCNIK: Artur Kotłowski
ul. Wiśniowa 1
84-242 Luzino



URZĄD GMINY SOMONINO

UL. CEYNOWY 21
83-314 SOMONINO

Artur Kotłowski
mgr

WNIOSEK
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego*
lub
~~o ustalenie warunków zabudowy dla innych inwestycji*~~

Zgodnie z art. 52 ust. 2 lub art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) wnoszę jak wyżej i podaję co następuje:

Lokalizacja inwestycji działki nr: 181/14, 181/15, 181/16, 181/17, 181/18, 181/19, 181/20, 181/21, 181/22.

Opisywana inwestycja zlokalizowana jest w m. Starkowa Huta gm. Somonino i przewiduje wykonanie zasilenia dla działek pod budownictwo mieszkaniowe o numerach: 181/15, 181/16, 181/17, 181/18, 181/20, 181/21, 181/22.

1.0. Określenie granic terenu objętego wnioskiem:

Cała Inwestycja dla zasilania działek budowlanych w opisywanym rejonie została przedstawiona na mapie - rys. nr 1. Obszar objęty wnioskiem został z mapy w sposób widoczny wydzielony.

2.0. Charakterystyka inwestycji:

2.1. Określenie:

- | | |
|--|--------------------|
| a) zapotrzebowanie w wodę – | nie dotyczy |
| b) zapotrzebowanie na energię: | |
| - elektryczną – | nie dotyczy |
| - ciepłą – | nie dotyczy |
| - gazową – | nie dotyczy |
| c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – | nie dotyczy |
| d) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej – | nie dotyczy |
| e) Sposoby unieszkodliwiania odpadów – | nie dotyczy |

2.2. Określenie w formie opisowej we wniosku i graficznie (załącznik do wniosku):

a) planowany sposób zagospodarowania terenu:

Planowane prace budowlane polegać będą na budowie stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej SN i nn w pasach drogowych przy granicach działek oraz na gruntach prywatnych. Projektowana sieć zostanie zasilona poprzez zejście linią kablową SN z linii napowietrznej SN-15kV do stacji transformatorowej słupowej T-PROJ. Z projektowanych złączy kablowych możliwe będzie prowadzenie WLZ – sieć WLZ nie stanowi przedmiotu wniosku

- b) charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu – **nie dotyczy**

2.3. Określenie:

a) charakterystyka parametrów technicznych inwestycji:

- dojazd do budynków i urządzeń – **nie dotyczy**
- dane techniczne formy zewnętrznej planowanych obiektów – **nie dotyczy**
- dane techniczne technologii przyszłego użytkowania obiektów –
- dane dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i wybuchem – **nie dotyczy**
- dane charakteryzujące wpływ planowanej inwestycji na środowisko –


Emisja pól elektromagnetycznych z instalacji o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko – par. 3 ust. 1 pkt.2 lit. B Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- informacje o ewentualnej kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią, skutkująca wycinką drzew i krzewów – **nie dotyczy**
- informacje o ewentualnym naruszeniu przy realizacji planowanej inwestycji istniejących stosunków wodno-gruntowych w tym zakłócenia w przepływie wód w urządzeniach melioracyjnych oraz wpływ na sposób i jakość odwodnienia nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją – **nie dotyczy**

Kontakt email: pracownia.elprofessional@wp.pl

Kontakt tel. do projektanta: 782 966 885

Z poważaniem:



Załączniki:

- 1) mapa do celów informacyjnych, z przebiegiem projektowanej sieci SN i nn w skali 1:1000 – 2 szt
- 2) oryginał mapy informacyjnej
- 3) wykaz właścicieli
- 4) pełnomocnictwo udzielone przez inwestora
- 5) opłata skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17zł
- 6) warunki budowy sieci nr B/14/019122, wydane przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Gdańsku oraz warunki przyłączenia nr P/14/017300 wydane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach

WYKAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Nr działki	Właściciel	Adres do korespondencji
1.	181/15	Andrzej Jaroś Miroslawa Miodowska-Jaroś	os. Komara 27 83-314 Somonino
2.	181/16		
3.	181/18		
4.	181/19		
5.	181/20		
6.	181/21		
7.	181/22		
8.	181/14	Andrzej Jaroś Miroslawa Miodowska-Jaroś Dzierżawca: Tomasz Jaroś	os. Komara 27 83-314 Somonino
9.	181/17	Marcin Miętki Alicja Zwara	ul. Leśna 7 83-307 Kiełpino ul. Kapliczna 1/3 83-400 Kościerzyna



Energa
operator

Numer B/14/019122

Miejscowość Gdańsk

Data 29-04-2014

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:
Nazwa: Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Adres (Nr działki): Starkowa Huta gm. Sominino, działka numer 181/18 oraz okoliczne działki
2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:
2.1. Urządzenia WN i SN:
Wybudować linię kablową SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50/20kV od istniejącej linii napowietrznej SN-15kV nr 088700 do projektowanej stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV.
2.2. Stacja transformatorowa:
Wybudować słupową stację transformatorową 15/0,4kV - według potrzeb z transformatorem odpowiedniej mocy, w miejscu dostępnym dla służb operatora;
Charakter stacji: sieciowa - końcowa.
- 2.3. Urządzenia nn:
Wg warunków przyłączenia - odrębne opracowanie.
- 2.4. Demontaże:
-
3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci	Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.		
b) Napięcie znamionowe sieci	0,4	kV	
c) System ochrony od porażeń	-		

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci	Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana)		
b) Napięcie znamionowe sieci	15	kV	
c) Prąd zwarcia doziemnego	40	kA	i czas wyłączenia zwarcia 3 s
d) Moc zwarcia na szynach 15 kV	230	MVA	i czas wyłączenia zwarcia 2 s
e) System ochrony od porażeń	w stacji GPZ Rutki uziemienie ochronne		
4. Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowej SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej (zgodnie z obowiązującymi w ENERDZE - OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziału w Gdańsku) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku - Wydział Dokumentacji Energetycznej;
Szczegółową lokalizację stacji transformatorowej oraz trasę linii kablowej SN-15kV uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Kartuzach.



Energa
operator

4.2. Inne wymagania:

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku


Bistula Andrzej
OPRACOWAŁ


ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:




1. ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Numer P/14/017300	Miejscowość Kartuzy	Data 22-04-2014
-------------------	---------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr działki): Starkowa Huta
gm. Somonino, działka numer Starkowa Huta-181/18
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Kiełpino [05100]
Linia 15 kV Kiełpino - Borcz [05100-32-085400]
Obiekt Linia [SN] LN 088700(SŁ267)-LN 088764 [088724]
-
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
- 7.1.3. Urządzenia nn:
Zainstalowanie kablowej rozdzielnic szafowej zintegrowanej zlokalizowanej w granicy przyłączanej działki, zasilonej linią kablową realizowaną wg warunków budowy sieci nr B/14/019559 wg projektu
- 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
Rozdzielnicę główną w przyłączanym obiekcie wykonać z tworzywa elektroizolacyjnego
- 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-
- 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
- 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
-
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \varphi \leq 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 9.1. Miejsce zainstalowania:
w kablowej rozdzielnic szafowej zintegrowanej
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:



wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

- Układ sieci Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.
- Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
- Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci 26 kA
- Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
- System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
- Napięcie znamionowe sieci 15 kV
- Prąd zwarcia doziemnego - A
- Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
- Moc zwarciovą na szynach 15 kV - MVA
- Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Kiełpino

Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.

- System ochrony od porażeń uziemienie ochronne

10.3. Inne:

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

12.4. Inne wymagania:

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

Keler Bogdan

OPRACOWAŁ

tel. 058 685 78 24

Kierownik
Dział Przyłączeń
w Kartuzach i Wejherowie

Piotr Kistowski

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Numer B/14/019559	Miejscowość Kartuzy	Data 02-05-2014
-------------------	---------------------	-----------------

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: zespół budynków jednorodzinnych

Adres (Nr działki): Starkowa Huta
gm. Somonino , działka numer .-181/15, ;-181/16, ;-181/17, ;-181/18, ;-181/20, ;-181/21, ;-181/22
2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:
 - 2.1. Urządzenia WN i SN:

-
 - 2.2. Stacja transformatorowa:

-
 - 2.3. Urządzenia nn:

wybudowanie linii kablowej zasilonej z projektowanej stacji transf. realizowanej wg warunków budowy sieci nr B/14/019122 do granicy przyłączanych działek.
 - 2.4. Demontaże:

-
3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
 - 3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci	Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.		
b) Napięcie znamionowe sieci	0,4	kV	
c) System ochrony od porażeń	-		
 - 3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci	-		
b) Napięcie znamionowe sieci	15	kV	
c) Prąd zwarcia doziemnego	-	kA	i czas wyłączenia zwarcia - s
d) Moc zwarcia na szynach 15 kV	-	MVA	i czas wyłączenia zwarcia - s
	w stacji GPZ Kiełpino		
e) System ochrony od porażeń	uziemiające ochronne		
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dział Dokumentacji Energetycznej.;
 - 4.2. Inne wymagania:

-
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku



Keler Bogdan

OPRACOWAŁ

tel. 058 685 78 24

Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Kartuzach i Wejherowie

Włodzimierz Wyszogrodzki

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

**BGŻ****Polecenie Przelewu****W ciężar rachunku:**

Marcin Ejsmont

ul. 10 MARCA 58, Lisewo Malborskie
82-224 LICHNOWY
w (Bank)
20300045 BGŻSA Centrala-Departament Operacji
Krajowych
na r-ku
82 2030 0045 1130 0000 0730 2990

DUPLIKAT**Na dobro rachunku**

Gmina Somonino

w (Bank)
83090000 Bank Spółdzielczy Sztum
na r-ku
91 8309 0000 0080 0105 2000 0020

Kwota:**17,00 PLN****Data:** 2015-01-21**ID:** 142752216**Tytułem:**

opłata za pełnomocnictwo dlcp Starkowa Huta Artur
Kotłowski

BGŻ S.A.
AKD_OPER

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie realizacji polecenia przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j. Dz.U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z póź. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

PEŁNOMOCNICTWO

ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000033455, kapitał akcyjny 1 356 110 400 PLN, opłacony w całości, nr NIP 583-000-11-90, reprezentowana przez:

~~PROKURENT: Danuta Kosecka - Malinowska~~ prokurenta oddziałowego Oddziału w Gdańsku,

~~PROKURENT: Mirosław Nowakowski~~ prokurenta oddziałowego Oddziału w Gdańsku

udziela

Panu (Pani) **Arturowi Kotłowskiemu**

PESEL **79071212674**

pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w postępowaniach administracyjnych, w szczególności podpisywania i składania w jej imieniu wniosków, oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności w sprawach:

1. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. o uzyskanie decyzji środowiskowych,
3. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonywania uzgodnień w procesie pozyskiwania takiej decyzji, a także w procesie realizacji budowy (wszelkie wnioski i oświadczenia związane z procesem budowlanym),
4. zgłoszeń na wykonywanie robót budowlanych,
5. zgłoszenia rozpoczęcia budowy obiektu budowlanego, zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
6. składania wszelkich wymaganych oświadczeń, w tym oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
7. o wydanie decyzji w zakresie uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji liniowej na cudzej nieruchomości,
8. o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
9. o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów,
10. o wydanie pozwolenia wodno-prawnego,
11. innych związanych z realizacją procesów projektowych i budowlanych, w tym odbierania decyzji i uzgodnień z urzędów, prowadzenia korespondencji oraz udzielania wyjaśnień,
12. o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124, 124a, 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami,
13. dokonania czynności w sprawach egzekucji administracyjnej obowiązku udostępnienia nieruchomości dla celów wybudowania i utrzymania linii nN, SN i WN,
14. reprezentowanie Spółki w postępowaniach administracyjnych, w szczególności uczestnictwo i reprezentacja Spółki w rozprawach administracyjnych dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124, 124a, 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, zapoznawanie się ze zgromadzoną przez organ dokumentacją, składanie wyjaśnień, stawianie wniosków i wszelkich innych czynności związanych z prowadzoną rozprawą administracyjną,
15. składanie wniosków do jednostek samorządu terytorialnego o wydanie pełnych i skróconych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych inwestycją wynikającą z zawartej umowy ze Spółką, w tym wypisów z rejestru gruntów przeznaczonych dla celów notarialnych, składanie



Energa
operator

- wniosków do jednostek samorządu terytorialnego o wydanie map i innych dokumentów niezbędnych do przygotowania Projektu Technicznego oraz ich odbiór w imieniu Spółki,
16. o wydanie decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżeniu powstania znacznej szkody w trybie art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 17. dokonania czynności w sprawach egzekucji administracyjnej obowiązku udostępnienia nieruchomości dla celów usuwania awarii na linii nN, SN i WN

W ramach opracowywania projektów budowlanych sieci elektroenergetycznych, w których Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku jest inwestorem.

Według Pełnomocnictwa Zarządu do udzielania pełnomocnictw przez prokurentów oraz uprawnionych przedstawicieli Oddziałowych z dnia 28.11.2014.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwa udzielono w dniu 14.01.2015r. i obowiązuje do dnia 14.01.2016r.

Pełnomocnictwo sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Spółki i jednym dla pełnomocnika.

Prokurent	Prokurent
	
Mirosław Nowakowski	Danuta Jodłowska-Malińska

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Województwo : pomorskie
 powiat : Kartuski
 Gmina : Somonino
 Działka : Starkowa Huta
 Działka : Starkowa Huta
 Sekcja mapy zasadniczej : 6218.22.23.31
 1. Układ odniesienia : "Kronsztadt (H mapy)"
 2. Układ współrzędnych : 2000-18-6
 Nr. ks. rob. 160/2014
 ID PRACY: G664165702014
 Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, wysokości, uzbrojenia podł.
 terenowej i ewidencji gruntów na dzień 30.12.2014 r.
 Prace polowe : S.Borówka
 Prace kameralne : S.Borówka

SKALA 1 : 1000

UWAGA!
 1. Nie wydłużać się istniejących w terenie linach, nie wykazywać
 na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do
 inwentaryzacji.

Mapa sporządzona bez prawnego ustalenia granic działek na podstawie
 danych ewidencyjnych

Gdańsk dnia: 30.12.2014 r. WYKONAWCA ROBÓT :

Freść mapy ujednolicona o projektowane
 ujednolicona z ZUP Kartuski urzędu techniczne
 zgodnie z treścią mapy

