

Somonino dnia 22.01.2018r.

Pytania do SIWZ

ZAINTERESOWANI
/ wszyscy/

Dotyczy: „Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino – Ostrzyce.

W związku pytaniami jednego z Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

Pytanie 1.

W ramach zadania należy rozebrać ogrodzenie na fundamentach betonowych na działce nr 209/2. Czy w cenie oferty należy skalkulować odtworzenie tego ogrodzenia. Jeśli taki, to czy z materiału rozbiórkowego, czy jako nowe o takiej samej konstrukcji?

Odp. 1.

Nie należy odtwarzać ogrodzenia.

Pytanie 2.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o badanie podłoża gruntu stanowiące odrębne opracowanie, a którego brak w dokumentacji przetargowej.

Odp. 2.

Dokumentacja geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego została załączona do dokumentacji projektowej.

Pytania 3.

Zgodnie z dokumentacją projektową przejazd przez zjazd po istniejącej nawierzchni asfaltowej na odcinku Goręczyno – Ostrzyce należy wykonać poprzez wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą koloru czerwonego. W przedmiarze robót brak pozycji na wykonanie w/w robót. Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy wykonać oznakowanie poziome koloru czerwonego?

Odp. 3.

Tak.

Pytanie 4

Zgodnie z dokumentacją projektową pod ścianami oporowymi należy wykonać warstwę z pospółki o gr. 50 cm.. W przedmiarze robót brak poz. na wykonanie w/w robót. Prosimy o wyjaśnienie, czy pod projektowanymi ścianami oporowymi wykonać warstwę pospółki.

Odp. 4.

Ułożenie pospółki gr. 50 cm. pod ścianami oporowymi zostało uwzględnione w tabeli robót.

Wójt Gminy
/-/Marian Kryszewski