

Pytania do SIWZ

ZAINTERESOWANI

/ wszyscy/

Dotyczy: „Budowa bieżni w Goręczynie i remont bieżni w Somoninie

W związku pytaniami jednego z Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

PYTANIE 1

W miejscu wykonania boiska istnieje nawierzchnia asfaltowa. Czy istniejącą nawierzchnię należy rozebrać, wywieźć i zutylizować? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości asfaltu do rozbiórki.

Odp. 1

Istniejącą nawierzchnię asfaltową należy rozebrać i zutylizować (powierzchnia 28m x 15m = **420m²**)

Pytanie 2.

Czy projektowane trybuny z prefabrykatów betonowych można zastąpić prefabrykowaną trybuną stalową ocynkowaną?

Odp. 2

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie trybuny z prefabrykatów betonowych na prefabrykowaną trybuną stalową ocynkowaną.

Przykładowy rysunek w załączeniu:



Odp. 3

Zamawiający informuje, że dane wskazane w dokumentacji technicznej dotyczące nawierzchni sportowej PU w systemie „sandwich” są parametrami przykładowymi. Dopuszcza się możliwość zastosowania nawierzchni równoważnych o parametrach zgodnych z normą PN EN 14877:2014 oraz DIN 18035-6:2014.

Wójt Gminy
/-/Marian Kryszewski