



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



Somonino dnia 08.02.2018r.

Pytania do SIWZ

**ZAINTERESOWANI
/ wszyscy/**

Dotyczy: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczyno i Kamela.

W związku pytaniami jednego z Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

Pyt. 1

Prosimy o potwierdzenie następujących wymiarów: szerokość samego pomostu 2,5m i szerokość pomostu wraz z półkami obniżającymi pokład 3,1m (2,5m + 2x0,3m)

Odp.

Szerokość całego pomostu wynosi 2,5m wraz z półkami obniżającymi tj: 1,9m + 2 x 0,3m.

Pyt. 2

Czy pomost ma być wyposażony w knagi cumownicze? Jeśli tak, to ile przyjąć knag?

Odp.

Pomost ma być wyposażony w knagi cumownicze w ilości 5 szt, które mają być wykonane ze stali nierdzewnej i mocowane do pomostu za pomocą 4 śrub. Montaż knag w miejsca zgodnie z projektem (w załączeniu).

Pyt. 3

Gdzie na pomoście ma być zamontowana drabinka?

Odp.

Drabinka ma być zamontowana na pomości zgodnie z załączonym projektem.

Wójt Gminy

/-/Marian Kryszewski