

Somonino dnia 16.10.2018r.

Pytania i odpowiedzi

ZAINTERESOWANI / wszyscy/

ZP.271.32.2018

Dotyczy: „Dostawy Pojazdu wielofunkcyjnego oraz dwóch agregatów prądotwórczych”.

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie nr 1 Prosimy o uszczegółowienie zapisu „zakres prac obejmuje wszelkie roboty ziemne” tj. określenie przebiegu trasy kablowej tj. sposobu instalacji i kablowania na zewnątrz obiektu z określeniem długości prac ziemnych i wyszczególnieniem ewentualnych przeszkód terenowych – dróg, chodników, drzew itp. oraz informacji na temat przebiegu trasy kablowej w budynku wewnątrz z wyszczególnieniem ewentualnych przewiertów przez ściany i stropy. (dot. agregatu stacjonarnego)

Odp. Zakres prac i sposób przyłączenia agregatu prądotwórczego został wskazany w „Schemacie stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2. Czy agregat stacjonarny ma być wyposażony w panel SZR (przyłączenia zasilania sieć – agregat) i gdzie ma on być zainstalowany – w rozdzielni czy w miejscu posadowienia agregatu?

Odp. Panel SZR winien być zainstalowany w rozdzielni wewnątrz budynku SUW.

Pytanie nr 3. Zgodnie z pkt. 1 i 2 moc znamionowa ciągła (PRP) agregatu prądotwórczego ma wynosić „min. 60 kW” a moc maksymalna „min. 70 kW”. Jeżeli przyjąć minimum mocy ciągłej, to przy $\cos \phi = 0,8$ moc ciągła minimalna wynosi 75 kVA, co przekłada się odpowiednio na moc rezerwową 66 kW/82,5 kVA. (a nie 70 kW/87,5 kVA). Prosimy o rozstrzygnięcie, jakiej mocy w kVA i kW ciągłej (PRP) i rezerwowej (LTP) agregaty prądotwórcze należy uwzględnić w ofercie ?

Odp. Zamawiający dokonuje poprawy parametrów agregatów tj.

- moc maksymalna E.S.P. min. 88,0 kVA / min. 70,0 kW
- moc znamionowa P.R.P. min. 80,0 kVA / min. 64,0 kW

Pytanie nr 4. Czy zamawiający dysponuje projektem elektrycznym dotyczącym włączenia agregatu prądotwórczego w system energoelektryczny obiektu? Jeżeli tak , prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej.

Odp. 4 Projekt elektryczny dotyczący włączenia agregatu prądotwórczego w system energoelektryczny budynku SUW stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dysponuje schematem elektrycznym obiektu? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej.

Odp. 5. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem lub mapą lokalizacji agregatu względem budynku? Prosimy o określenie miejsca posadowienia agregatu stacjonarnego względem budynku.

Odp. 6 Lokalizacja i sposób usytuowania agregatu został przedstawiony załączniku pn. Plan zagospodarowania działki.

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający wymaga podania nazwy producenta i modelu oferowanych agregatów prądotwórczych oraz dołączenia do oferty dokumentów technicznych (np. kart katalogowych, specyfikacji technicznych, instrukcji, opisów agregatów) potwierdzających spełnianie wszystkich parametrów i wymogów technicznych zawartych w „Opisie technicznym agregatów prądotwórczych do SIWZ” ?

Odp. 7 Zamawiający wymaga podania nazwy producenta i modelu agregatów w ofercie. Dokumenty tj. karta katalogowa, specyfikacja techniczna, instrukcja itp. również powinny zostać załączone do oferty.

Wójt Gminy
/-/Marian Kryszewski



