

Somonino dnia 24.10.2018r.

Pytania i odpowiedzi

ZAINTERESOWANI

/ wszyscy/

ZP.271.34.2018

Dotyczy: „Roboty budowlane w zakresie przebudowy SUW w Rybakach”.

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie nr 1 Prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie tymczasową stację uzdatniania wody zapewniającą dostawę wody podczas przebudowy obiektu, czy Zamawiający zapewni dostawę wody odbiorcom z innego obiektu i możliwe będzie całkowite wyłączenie obiektu z produkcji?

Odp. Zamawiający informuje, że do dnia 15.04.2019 roku zapewni dostawę wody odbiorcom z innego obiektu. Wobec czego po tym dniu urządzenia po przebudowie muszą pracować.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zbiornik retencyjny $V=50\text{ m}^3$ stalowy konstrukcji skrawanej, ocieplony styrodurem EPX 10 cm oraz wewnętrzną membranę EPDM 1 mm zapewniającą szczelność?

Odp. Informujemy, że zbiornik retencyjny $V=50\text{ m}^3$ ma być dostarczony taki jak opisano w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3. Czy w zakresie opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie poczyszczonych ścieków z płukania filtrów do odbiornika?

Odp. Zamawiający informuje, że pozwolenie wodnoprawne na pobór i odprowadzenie wód popłucznych zostanie wydane po zatwierdzeniu decyzją dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych dla przedmiotowego ujęcia.

Informujemy, że opracowanie "Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej" oraz wystąpienie o decyzję leży po stronie Wykonawcy robót.

Natomiast decyzja wodnoprawna będzie wydana na wniosek Zamawiającego.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający potwierdza, że na czas remontu hydroforni zapewni tymczasowe podłączenie wody dla mieszkańców z innego ujęcia?

Odp. Zamawiający potwierdza, że do dnia 15.04.2019 roku zapewni dostawę wody odbiorcom z innego obiektu. Po tym dniu urządzenia po przebudowie muszą pracować.

Wójt Gminy

/-/Marian Kryszewski