

Somonino dnia 14.08.2019r.

Pytania do SIWZ

Znak sprawy: **W3.271`1.11.2019.RS**

ZAINTERESOWANI

/ wszyscy/

Dotyczy: „Budowa węzła integracyjnego w Somoninie

W związku pytaniami jednego z Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

1. W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji na „bip.somonino.pl” widnieje link do pobrania dokumentacji projektowej. Po pobraniu występuje problem z rozpakowaniem i otwarciem pliku „P.B. TOM I - Wojewoda”. W związku z czym prosimy o udostępnienie pliku w wersji niespakowanej na stronie bip.

Odp. W bip zamieszczono ponownie ten plik

2. W przedmiarach występuje mur oporowy długości ok. 150 mb. Prosimy o: podanie lokalizacji muru na planie PZT, udostępnienie przekrojów przez mur oporowy lub podanie wysokości prefabrykatów, przedstawienie rodzaju podbudowy pod mur oporowy.

Odp. Miejsce lokalizacji muru oporowego podano PZT – projekt wykonawczy Tom I

3. Z uwagi na powyższe pytania oraz na przypadające święto w czwartek (sporo firm ma długi weekend i występują opóźnienia w ofertowaniu), prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odp. Termin składania oferty przedłużono do dnia 26.08.2019r. do godz. 10.00

4. Proszę jednoznacznie potwierdzić, że komory drenażowe nie wchodzą w zakres przetargu.

Odp. Komory drenażowe **WCHODZĄ** w zakres przetargu.

5. Czy system wizualno informacyjny terenu węzła integracyjnego jest przedmiotem przetargu, jeżeli tak to proszę o specyfikację i podanie ilości poszczególnych elementów systemu.

Na PZT są oznaczenia a,a*, b*, c,c*, e,e,e*, d,d*, d*, a na rysunkach 1.2 i 1.4 projektu wykonawczego opisano literki bez gwiazdek dodatkowo na kolejnym rysunku 1.2 opisano system cyframi (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8). Proszę o podanie konkretnej ilości oznaczeń.

Odp. Specyfikacja wykonania systemu zgodnie z załączonym do projektu opracowaniem: "Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych".

Oznaczenia na rysunkach:

- oznaczenie na PZT od "a" do "h" - oznaczenie wizualno-informacyjne na zewnątrz budynku,
- oznaczenie na rzucie budynku od "1" do "8" - znaczenie wizualno-informacyjne wewnątrz budynku.

6. Czy wiata ujęta w przedmiarze robót (ilość podana w kg) to ta sama wiata przystankowa z tablicą informacyjną zamieszczona na rysunku 1.2.

Odp. Tak

7. Proszę o potwierdzenie zakresu robót drogowych, czy zgodnie z PZT zamiennym Wojewoda (w załączeniu) do granicy zakresu projektu zamiennego. Nie wchodzi zakres „wg. odrębnego opracowania”.

Odp. Zakres oznaczony "wg odrębnego opracowania" nie wchodzi w zakres przetargu. Przetargowy zakres kończy się na linii rozgraniczającej oznaczonej jako "granica zakresu projektu zamiennego".

8. Proszę o potwierdzenie, że parkingi należy wykonać z kostki betonowej.

Odp. TAK

9. Czy w zakresie przetargu jest wykonanie punktu naprawczego dla rowerów.

Odp. TAK

10. Czy cała nowo projektowana stolarka okienna jest nieotwierana? Wynika to z zestawienia stolarki. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Cała stolarka okienna jest otwieralna i uchylna. Zgodnie z załączonym rysunkiem.

11. W dokumentacji brakuje zestawienia stolarki budynku magazynu i serwisu rowerów. W opisie są informacje na temat wykonania okien i drzwi ale jak powyżej brakuje sposobu otwarcia okien. Prosimy o naniesienie na okna sposobu otwierania.

Odp. Stolarkę wykonać w tej samej technologii i materiale co w budynku głównym. Zestawienie stolarki w załączonym rysunku.

12. W projekcie zamiennym na rysunku „PZT Somonino Wojewoda” widnieje informacja, że rezygnuje się z muru oporowego na długości 59,4 m. Natomiast jest on uwzględniony w przedmiarach. Prosimy o informację czy długość muru oporowego podanego w przedmiarze tj.: 149,9 mb jest poprawna czy też należy tą wielkość zmniejszyć o 59,4 mb.

Odp. Należy ją zmniejszyć o 59,4mb.

13. Czy w ofercie należy uwzględnić również wymianę okna kasowego o oznaczeniu „O48” w pomieszczeniu - 0.02 kasa (na parterze)? Jeśli tak prosimy o podanie specyfikacji okna.

Odp. Stolarkę wykonać w tej samej technologii i materiale co w budynku głównym, zastosować szybę bezpieczną. Zestawienie stolarki w załączonym rysunku.

14. Czy oferta ma uwzględniać również dostawę mebli do pomieszczeń na piętrze? Jeśli tak prosimy o podanie specyfikacji.

Odp. Dostawa mebli nie jest uwzględniona w postępowaniu.

15. W przedmiarach zamieszczony jest demontaż części ogrodzenia terenu. Prosimy o informację czy w ofercie uwzględnić montaż nowego ogrodzenia przy granicy z działką 174/6? Jeśli tak proszę o podanie z czego wykonać ogrodzenie.

Odp. Bez montażu nowego ogrodzenia.

16. W przedmiarach zawarta jest dostawa i montaż stojaków rowerowych przy wiacie rowerowej. Czy oferta ma również obejmować dostawę i montaż stojaków rowerowych znajdujących się na parkingu rowerowym przy miejscach parkingowych dla samochodów dla osób niepełnosprawnych?

Odp. Tak, zakres obejmuje również dostawę i montaż stojaków rowerowych znajdujących się na parkingu rowerowym przy miejscach parkingowych dla samochodów dla osób niepełnosprawnych.

17. Prosimy o udostępnienie rysunków : przekrój oraz widok podłużny muru oporowego z pokazaniem wysokości poszczególnych ścian prefabrykowanych.

Odp. Przekroje przez mur oporowy przedstawiono na rysunku "KOL.1" w projekcie wykonawczym. W załączniku.

18. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest także wykonanie fontanny?, jeśli tak prosimy o udostępnienie technologii fontanny.

Odp. Tak, w zakresie przetargu jest wykonanie fontanny. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania technologii fontanny. Wykonawca na etapie budowy przedstawi Zamawiającemu rozwiązanie w celu akceptacji.

19. Zaprojektowane okna PCV 0.8, 0.9, 0.11, 0.12 mają korną część w kształcie łuku, niestety nie ma możliwości wygięcia profili okiennych w łuk o tak małym promieniu, czy można te okna wykonać jako prostokątne?

Odp. Zgodnie z uzgodnieniem z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, okna należy wykonać zgodnie z istniejącymi.

Wójt Gminy

/-/Marian Kowalewski