

Dot: **W3.271.1.09.2020.RS**

Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach:

Wysokość włókna: min. 60 mm

Grubość włókna: wszystkie włókna o grubości min. 270 mikronów, wzmocnione rdzeniem stabilizującym

Dtex: min. 12000

Ciężar włókna: min. 1300gr/m²

Ciężar całkowity: min. 2800gr/m²

Rodzaj włókna: monofilowe, polietylenowe, wzmocnione rdzeniem

Ilość pęczków: min. 8600/m²

Ilość włókien: min. 140.000/m²

Pragniemy zauważyć, że proponowana przez nawierzchnia jest nawierzchnią typowo piłkarską

spełniającą wymagania zgodnie z normą. Zapewniamy, że proponowana trawa syntetyczna spełnia wymagania jakich oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni z trawy sztucznej o w/w parametrach.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni będzie wymagał przedstawienia od Wykonawcy poniższych dokumentów:

- deklaracja zgodności z normą EN 15330-1*
- karta techniczna trawy syntetycznej*
- atest PZH*

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał w/w dokumentów w celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni wbudowanej w realizowany obiekt.