



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
pow. Kartuski, woj. Pomorskie
Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.10.2020.RS

Somonino dnia 24.09.2020r.

ZAINTERESOWANI
/wszyscy/

dotyczy: Budowa drogi gminnej nr 168021G w Somoninie

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pyt. 1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla mieszanek mineralno-asfaltowych opierają się na nieaktualnych i wycofanych już normach oraz Wytycznych Technicznych WT-2 2010. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania aktualnych norm oraz Wytycznych Technicznych WT-2 2014.

Odp.1 Polecam stosowanie:

1. WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych
2. WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
3. WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

Pyt.2 W odpowiedzi na załączone odpowiedzi z dnia 17.09.2020 dotyczące branży energetycznej kolejny raz prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji zawierającej:

Odp.2 Cała kolizja ma miejsce w projektowanym pasie drogowym, więc nie ma konieczności uzyskania zgód podmiotów zewnętrznych. Ostateczne uzgodnienie projektu oraz harmonogram wyłączeń w załączeniu.

Z poważaniem

z up. Wójta

Andrzej Peta
z-ca Wójta