

Somonino dnia 10.12.2020r.

Numer sprawy: W3.271.1.18.2020.RS

Pytania do SIWZ

ZAINTERESOWANI
/ wszyscy/

Dotyczy: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu” - zadanie 4

W związku pytaniami jednego z Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ ppkt. 6.2.3. w zakresie referencji, jeśli Wykonawca przedstawi jedną referencję o wartości 2.000.000,- brutto w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej?

*Odp. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: **jednej roboty budowlanej polegającej na: budowie, remoncie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość roboty budowlanej nie może być mniejsza niż:- 2.000.000,-zł brutto***

2. Czy Zamawiający ma zabezpieczone zasilanie energetyczne PS1 i PS2?

Odp. Do zakładu energetycznego zostały złożone stosowne wnioski dotyczące przyłączy energetycznych.

3. Proszę o podanie parametrów pracy przepompowni ścieków (a w szczególności przepompowni nr 3).

Odp. Parametry dla wszystkich przydomowych przepompowni ścieków są takie same (również dla przepompowni PLOK3). Wymagane parametry w rzeczywistym punkcie pracy pompy:
- minimalna wydajność – 2,0 l/s
- wysokość podnoszenia – 20 mH₂O,
- moc minimalna silnika 1,5 kW

z up. Wójta
Andrzej Peta
z-ca Wójta