



Somonino dnia 15.12.2020r.

Numer sprawy: W3.271.1.18.2020.RS

Pytania do SIWZ

**ZAINTERESOWANI
/ wszyscy/**

Dotyczy: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu” - zadanie 4

W związku pytaniami jednego z Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

Pytanie 1. Czy budowa kolektora grawitacyjnego ma być wykonana z rur PVC dn 200 o długości 2.996,05 mb. zgodnie z punktem 3.6 SIWZ oraz wzorem umowy?

Odp.1. Zgodnie z punktem 3.6 SIWZ należy wykonać kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 o długości 2996,05 m. Odcinki kanalizacji sanitarnej przewidziane do wykonania metodą wykopu otwartego należy wykonać z zastosowaniem rury PVC DN 200, odcinki wskazane do wykonania metodą bezwykopową z zastosowaniem rury DN 200 PERC (dopuszcza się moduły przewiertowe PP wskazane w kolejnym pytaniu). W dokumentacji projektowej szczegółowo wskazano odcinki do wykonania metodą bezwykopową.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie metody wykonania przewiertów.

Odp.2. W dokumentacji technicznej wskazano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania metodą bezwykopową -przewiertem sterowanym (przewiertem horyzontalnym lub przewiertem poziomym, przeciskiem kierunkowym) z zachowaniem wskazanych w projekcie spadków i zagłębień. Należy skalkulować konieczność budowy komór startowych i odbiorczych oraz wykonania wszelkich innych robót koniecznych do wykonania wskazanych odcinków metodą bezwykopową. W projekcie wskazano docelowe średnice studni rewizyjnych. Dopuszcza się możliwość wykonania przewiertu horyzontalnego lub przewiertu poziomego z zastosowaniem modułów przewiertowych z PP, jeśli wykonawca uzna takowy za konieczny. Jako parametr nadrzędny wskazuje się bezwykopową technologię wykonania robót i wbudowanie rurociągów z zachowaniem wskazanych spadków i zagłębień.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą potwierdzenia, iż przepompownia ścieków PS2 wraz z zagospodarowaniem terenu wchodzi w zakres zamówienia ?

Odp.3 Przepompownia PS2 wraz z zagospodarowaniem terenu objęta jest przedmiotowym zamówieniem.

Wójt Gminy

/-/Marian Kowalewski

