



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**
SE.HK.4220.184.MŁ.2020

Kartuzy dnia 31 grudnia 2020 r.

wypłynięto	20.01.2021	data
L.dz. 524 Ilość zał. 1 Podpis.		

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 111/HK/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu lokalnego „Radbur” Sp z o.o. w Somoninie tj.:

- sprawozdanie nr 039.440.2020 z dnia 28.02.2020r. woda z instalacji wodociągowej warsztat samochodowy Osiedle Komara Somonino;
- sprawozdanie nr 341319/20/GDY z dnia 28.07.2020r. wody z instalacji wodociągowej RADBUR;
- sprawozdanie nr 341320/20/GDY z dnia 05.08.2020r. SUW RADBUR Somonino

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu lokalnego „Radbur” Sp z o.o. w Somoninie.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Krystyna Wodgner

Otrzymują:

1. „Radbur” Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 1
83-314 Somonino

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.148.MŁ.2020

Kartuzy, dnia 24 grudnia 2020 r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE

wpłynęło 20.01.2021 data

L.dz. 523 Ilość zał. Podpis.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 76/HK/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Egiertowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Egiertowo, Sławki, Kamela**

- sprawozdanie nr 02597/zl/20 z dnia 24.02.2020r.- SUW Egiertowo;
- sprawozdanie nr 064.440.2020 z dnia 16.03.2020r – sieć ul. Kartuska Szkoła Podstawowa Egiertowo
- sprawozdanie nr 08203/zl/20 z dnia 15.06.2020r.- sieć Kamela;
- sprawozdanie nr 13784/zl/20 z dnia 09.09.2020r.-sieć Sławki

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Egiertowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Egiertowo, Sławki, Kamela**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Krystyna Wagner

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Ushugowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.147.MŁ.2020

Kartuzy, dnia 24 grudnia 2020 r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE

wpłynęło	20.01.2021	data
----------	------------	------

L.dz. 523 Hość zał. Podpis.

*Zw/zw1
p. Gostrowska
12*

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 75/HK/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Ramleje** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Ramleje, Ostrzyce, Dąbrowa**;

- sprawozdanie nr 02596/zl/20 z dnia 24.02.2020r.- SUW Ramleje;
- sprawozdanie nr 070.440.2020 z dnia 16.03.2020r – sieć ul. Kaszubska;
- sprawozdanie nr 08201/zl/20 z dnia 08.06.2020r.- sieć ul. Droga Kaszubska Ostrzyce

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Ramleje** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Ramleje, Ostrzyce, Dąbrowa**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Krystyna Wagner

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.146.MŁ.2020

Kartuzy, dnia 23 grudnia 2020 r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE

wpłynęło	20.01.2021	data
----------	------------	------

L.dz. 522 Ilość zał. Podpis.

*Zupełna
płochowisko
KH*

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 74/HK/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Rybaki** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Rybaki, Rąty, Ostrzyce (okolice Stolema)-część;**

- sprawozdanie nr 02596/zl/20 z dnia 24.02.2020r.- SUW Rybaki;
- sprawozdanie nr 066.440.2020 z dnia 16.03.2020r - sieć Środ.Dom Samop. Rybaki
- sprawozdanie nr 08202/zl/20 z dnia 15.06.2020r.- sieć Rybaki;
- sprawozdanie nr 13783/zl/20 z dnia 02.09.2020r.- sieć Środ.Dom Samop. Rybaki

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Rybaki** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Rybaki, Rąty, Ostrzyce (okolice Stolema).**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Krystyna Węgrner

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.145.MŁ.2020

Kartuzy, dnia 23 grudnia 2020 r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE

wpłynęło 20.01.2021 data

L.dz. 522 Ilość zał. Podpis

*Zapewni
p. Gostkowski
kt*

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 73/HK/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Hopowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Hopowo, Wyczechowo, Nowy Dwór, Borcz**

- sprawozdanie nr 02598/zl/20 z dnia 24.02.2020r.- SUW Hopowo;
- sprawozdanie nr 063.440.2020 z dnia 16.03.2020r - sieć sklep Wyczechowo;
- sprawozdanie nr 05471/zl/20 z dnia 14.04.2020r.- sieć Szkoła Podstawowa Borcz;
- sprawozdanie nr 082044/zl/20 z dnia 15.06.2020r.- sieć Borcz;
- sprawozdanie nr 13672/zl/20 z dnia 08.09.2020r- sieć Borcz;
- sprawozdanie nr 19201/zl/20 z dnia 24.11.2020r- sieć Nowy Dwór

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Hopowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Hopowo, Wyczechowo, Nowy Dwór, Borcz**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Krystyna Wagner

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



Zw/zw1
p. Gostkowski
[signature]

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 23 grudnia 2020 r.

SE.HK.4220.144.MŁ.2020

URZĄD GMINY W SOMONINIE	
wpłynęło	20. 01. 2021 data
L.dz. 521	Ilość zał. Podpis

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 72/HK/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Somonino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Somonino, Sławki Dolne**

- sprawozdanie nr 02601/zl/20 z dnia 24.02.2020r.- SUW Somonino;
- sprawozdanie nr 068.440.2020 z dnia 16.03.2020r - sieć ul. Wolności Somonino;
- sprawozdanie nr 05474/zl/20 z dnia 17.04.2020r.- sieć Szkoła Podstawowa Somonino;
- sprawozdanie nr 08207/zl/20 z dnia 15.06.2020r.- sieć ul. Osiedle Pod Lasem Somonino;
- sprawozdanie nr 13675/zl/20 z dnia 02.09.2020r- sieć GPRU Somonino;
- sprawozdanie nr 19204/zl/20 z dnia 24.11.2020r- sieć ul. Kasztelańska Somonino

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Somonino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Somonino, Sławki Dolne**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach


Krystyna Wagner

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Uslugowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy
Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.143.MŁ.2020

Kartuzy, dnia 22 grudnia 2020 r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE

wpłynęło	20.01.2021	data
----------	------------	------

L.dz. 521 Ilość zał. Podpis

Zw/zw
p. Gostkowski
KZ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 71/HK/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Starkowa Huta** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Starkowa Huta, Połączyno, Kaplica, Egierowo, Kamela**

- sprawozdanie nr 02600/zl/20 z dnia 24.02.2020r.- SUW Starkowa Huta;
- sprawozdanie nr 065.440.2020 z dnia 16.03.2020r - sieć Kaplica;
- sprawozdanie nr 05473/zl/20 z dnia 17.04.2020r.- sieć Kaplica;
- sprawozdanie nr 08206/zl/20 z dnia 15.06.2020r.- sieć Połączyno;
- sprawozdanie nr 13674/zl/20 z dnia 08.09.2020r- sieć Połączyno;
- sprawozdanie nr 19203/zl/20 z dnia 24.11.2020r- SUW Starkowa Huta

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Starkowa Huta** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Starkowa Huta, Połączyno, Kaplica, Egierowo, Kamela**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach


Krystyna Wagner

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.142.MŁ.2020

Kartuzy, dnia 22 grudnia 2020 r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE

wpłynęło	20.01.2021	data
----------	------------	------

L.dz. 520 Ilość zał. Podpis

Zw/zw
p. Gostkowski
R

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 70/HK/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Goręczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Goręczyno, Rąty, Ramleje, Kaplica**;

- sprawozdanie nr 02599/zl/20 z dnia 24.02.2020r.- SUW Goręczyno;
- sprawozdanie nr 069.440.2020 z dnia 16.03.2020r - sieć Szkoła Podstawowa Goręczyno;
- sprawozdanie nr 05472/zl/20 z dnia 17.04.2020r.- sieć Szkoła Podstawowa Goręczyno;
- sprawozdanie nr 08205/zl/20 z dnia 15.06.2020r.- sieć ul. Kasztelańska Goręczyno;
- sprawozdanie nr 13673/zl/20 z dnia 08.09.2020r- SUW Goręczyno;
- sprawozdanie nr 19202/zl/20 z dnia 24.11.2020r- sieć Szkoła Podstawowa Goręczyno

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Goręczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Goręczyno, Rąty, Ramleje, Kaplica**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Krystyna Wagner

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a