

Somonino, dnia 18 sierpnia 2021 r.

ZW1.6220.1.3.2019.TG

Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM
Mirośław Mielewczyk
ul. Kościerska 11
83-300 Kartuzy

WEZWANIE

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku GD.RZŚ.435.27.2021.MBC.5 z dnia 12.08.2021 r. (data wpływu: 16.08.2021 r.)

wzywam do uzupełnienia

informacji zawartych w skorygowanym Raporcie Oddziaływania Inwestycji na Środowisko z dnia 8.04.2021 r. złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo – transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski” o następujące dane:

1. Uszczegółowienia informacji na temat odprowadzania wód opadowych i roztopowych z:
 - wiaty na gruz,
 - hali przeładunkowej,
 - utwardzonego placu z kontenerami.
 - Z raportu (str. 102) wynika, że wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego. Należy uszczegółowić informację na temat planowanego zbiornika (określić rodzaj, max powierzchnię, głębokość, czym będą umocnione skarpy itp.).
 - Należy również przeanalizować czy wody opadowe i roztopowe w ww. obiektów/terenów mogą być w tym przypadku ściekami przemysłowymi i czy mogą być odprowadzane do ziemi. Przy analizie należy uwzględnić przepisy art. 16 pkt 61 c ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 624 ze zm.) który mówi o tym „że „wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne”, stanowią ścieki. Powyższe dane należy zweryfikować również w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311).
 - W jaki sposób będą czyszczone ww. obiekty/miejsca?
2. Uszczegółowienia informacji na temat odprowadzania ścieków pochodzących z mycia pojazdów ciężarowych oraz kontenerów. Gdzie będą usytuowane osadniki i separator, gdzie znajduje się wlot do kanalizacji. Informacje te przedstawić również na załączniku kartograficznym.

3. Z uwagi iż planowane przedsięwzięcia znajduje się około 0,5 km od rzeki Raduni należy przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016, poz. 1911 i 1958) dla jednolitej części wód powierzchniowych Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki (kod PLRW20001948683) i podziemnych (JCWP kod PLGW200013). Analiza powinna odnosić się do wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy stanu jednolitych części wód powierzchniowych (elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne) oraz na stan ilościowy i chemiczny jednolitych części wód podziemnych zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji planowanej inwestycji.
4. Planowana inwestycja znajduje się w Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu w związku z tym należy również scharakteryzować przedmiot ochrony zależny od wód zgodnie z Planem gospodarowania wodami, przedstawić wpływ planowanej inwestycji lub działań na przedmiot ochrony, sposób osiągnięcia celów środowiskowych, wynikających z przepisów, na podstawie których obszary chronione zostały utworzone, tj. przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów.

Ustala się termin złożenia wyjaśnień – 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie uznane zostanie za opóźnienie spowodowane z winy strony. Okres oczekiwania na uzupełnienie przedmiotowego wniosku nie zostanie wliczony do terminów przewidzianych w przepisach prawa dla rozpatrywania przedmiotowej sprawy.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Sambora 30, 83-300 Kartuzy,
3. PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.