

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2000), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz po rozpatrzeniu wniosku Pani Małgorzaty Odoj reprezentującej Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sławki 1A, 83-314 Sławki z dnia 16.01.2023 r. (data wpływu: 16.01.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: **"Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 2, na terenie ujęcia wody podziemnej w Hopowie"**

o r z e k a m :

I. Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 2, na terenie ujęcia wody podziemnej w Hopowie"

II. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Warunki dotyczące etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - a) zapewnić szczelną obudowę studni, która zabezpieczy ujmowane wody podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi,
 - b) eksploatację studni prowadzić z wydajnością mieszczącą się w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia,
 - c) urządzenia wodne należy dobrać tak, aby nie zostały przekroczone zasoby eksploatacyjne ujęcia, ani wydajność eksploatacyjna otworu,
 - d) utrzymywać urządzenia służące do poboru wód podziemnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,
 - e) maszyny i pojazdy obsługujące plac budowy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i kontrolować pod kątem nieszczelności układów paliwowych i hydraulicznych,
 - f) wszelkie naprawy maszyn i pojazdów wykonywać poza terenem inwestycji, plac budowy wyposażać w zapas neutralizatorów i sorbentów przystosowanych do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych na wypadek awaryjnych rozlewów paliwa,
 - g) odpady powstałe w trakcie montażu urządzenia wodnego (opakowania po obudowie, cemencie i armaturze) należy składować w specjalnie wyznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazywać uprawnionej firmie posiadającej zezwolenia na ich odbiór,
 - h) po zakończeniu prac teren inwestycji uprzątnąć.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 16.01.2023 r. (data wpływu: 16.01.2023 r.) wpłynął wniosek Pani Małgorzaty Odoj reprezentującej Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sławki 1A, 83-314 Sławki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 2, na terenie ujęcia wody podziemnej w Hopowie”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt 73 tj.: „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę. Realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach.

Zawiadomieniem dnia 30.01.2023 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania oraz o przekazaniu złożonego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Z uzyskanych opinii:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 13.02.2023 r. (data wpływu: 15.02.2023 r.) sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4220.95.2023.MR.1. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach opinią SE.ZNS.4630.4.MB..2023 z dnia 21.02.2023 r. (data wpływu: 24.02.2023 r.) wyraził stanowisko o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku opinią z dnia 16.03.2023 r. (data wpływu: 17.03.2023 r.) sygn. GD.ZZŚ.3.4901.41.1.2023.AK stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując konieczność uwzględnienia w decyzji środowiskowej warunków i wymagań;

wynika, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia **nie jest konieczne**.

Szczegółowe uwarunkowania uzasadniające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w oparciu o art. 63 ust. 1 „OOŚ”, przedstawiają się następująco:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, na terenie ujęcia wód podziemnych w Hopowie. Urządzenie wodne to naziemna obudowa otworu studziennego nr 2 wraz z instalacjami zamontowanymi w obudowie i otworze studziennym. Studnia wykonana zostanie w odległości około 48 m od istniejącej i eksploatowanej studni nr 1H.

Wykonanie urządzenia wodnego będzie polegało na zamontowaniu głowicy studziennej na wylocie otworu, instalacji w otworze studziennym pompy głębinowej zawieszonej na rurach tłocznych z zasilającym kablem energetycznym oraz wykonaniu obudowy z armaturą. Przewidziana do wykonania studnia zostanie włączona do istniejącej na terenie ujęcia sieci energetycznej i wodociągowej.

Przewiduje się wiercenie metodą obrotową lub udarową otworu do głębokości maksymalnej 98 m. W otworze zostanie zabudowany filtr PVC DN 250 ze szczeliną ciągłą o długości części czynnej 18m, w obsypce dostosowanej do granulacji warstwy wodonośnej. Do prac budowlano - montażowych przewiduje się użycie ręcznych narzędzi oraz sprzętu wspomagającego (betoniarka, dźwig samojezdny).

Studnia nr 2 będzie pracować w ramach ustalonych zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości: $Q_{\max} = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 6,6 \text{ m}$. Ochroną przed bezpośrednim skażeniem wód podziemnych zapewni szczelna obudowa posadowiona na płycie betonowej oraz utwardzenie terenu wokół obudowy ze spadkiem w kierunku zewnętrznym - obudowa będzie zamknięta, zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Zewnętrzne wymiary pokrywy obudowy wynoszą: długość - 1,46 m; szerokość - 0,8 m; wysokość - 0,85 m. Powierzchnia postumentu i opaski betonowej wyniesie $4,5 \text{ m}^2$.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Hopowo, na działce nr ewidencyjny 196/2 obręb Hopowo. Projektowane przedsięwzięcie usytuowane jest na gminnym ujęciu wody podziemnej. Znajdują się na nim: studnia nr 1H, stacja uzdatniania wody, dwa zbiorniki wyrównawcze, sieć uzbrojenia podziemnego w tym rurociągi przesyłowe wody surowej i uzdatnionej. Do terenu przedsięwzięcia od strony północnej i północno-wschodniej przylega działka nr 196/1, w obrębie której przebiega rów przy drodze krajowej nr 20 (działka nr 251/1). Od zachodu przylega działka nr 341/2, na której rosną lasy wchodzące w skład Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Od strony południowej i południowo-wschodniej do działki, na której projektuje się przedsięwzięcie, przylega działka nr 150/12 z użytkami rolnymi (łąki, pastwiska, grunty orne). Od strony wschodniej działka nr 196/2 graniczy z działką nr 251/2 z nieużytkami i zabudową zagrodową. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się około 215 m na północny wschód od terenu przedsięwzięcia.

Na terenie inwestycji nie występują drzewa i krzewy, porastają ją trawy (roślinność ruderalna). W sąsiedztwie planowanego terenu robót rośnie 1 drzewo - klon w odległości około 15 m. Nie planuje się zniszczenia szaty roślinnej, zdjętą darń planuje się wykorzystać w innym miejscu. Nie przewiduje się wycinki drzew przy realizacji inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 1,6 km na północny wschód Hopowo PLH220010;
- ok. 4,7 km na zachód Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916) to:

- ok. 60 m na zachód Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu;
- ok. 2,8 km na północny zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni;
- ok. 3,6 km na zachód Kaszubski Park Krajobrazowy;
- ok. 4,3 km na północny zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich.

Projektowana do ujęcia otworem nr 2 warstwa wodonośna występuje na znacznej głębokości (powyżej 60 m) pod pokładami utworów słaboprzepuszczalnych o miąższości około 60 m. Izolacja warstwy wodonośnej od powierzchni, głębokość położenia warstwy wodonośnej, występowanie ujmowanych wód pod ciśnieniem artezyjskim powodują, że eksploatacja ujęcia nie wpływa negatywnie na obszary leśne Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, którego granica znajduje się około 60 m od terenu realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 100 m na południowy zachód od planowanej inwestycji - Lasy Powiśla KPN-16A.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwoleń w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z wejściem w życie z dniem 17 lutego 2023 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2023 r. poz. 300), zmianie uległy jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych na terenie planowanej inwestycji. Przedsięwzięcie zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW2000104868189 i nazwie Dopływ spod Egierkowa. Stanowi ona naturalną część wód. Stan (ogólny) wód – brak danych. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): stan ekologiczny - nie można dokonać oceny stanu (brak badań biologicznych w JCWP); stan chemiczny dobry. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Cele środowiskowe dla JCWP: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), jest monitorowana i niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022, poz. 916), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszarów chronionych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi. Teren inwestycji nie jest położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625). Ujęcie znajduje się w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 111 Subniecka Gdańska.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania, tj.:

Nie przewiduje się powstawania ścieków sanitarnych. W celu zabezpieczenia potrzeb socjalnych pracowników na terenie prowadzonych robót zostanie postawiona przenośna toaleta typu TOI-TOI.

Emisja hałasu będzie występować głównie w czasie prac związanych z montażem obudowy urządzenia wodnego. Ze względu na okresowy charakter (w godz. 6:00 - 20:00) nie przewiduje się, by prace były uciążliwe dla otoczenia. Hałas wytwarzany podczas prac będzie się wiązać z użyciem pojazdu mechanicznego do transportu materiałów i surowców oraz z krótkotrwałym stosowaniem narzędzi mechanicznych niezbędnych do montażu obudowy. Emisja hałasu w kierunku najbliższych posesji mieszkalnych będzie ograniczona poprzez znaczną odległość od zabudowań mieszkalnych (ponad 200 m). Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów oraz pojedynczą pracę sprzętu należy stwierdzić, że przedsięwzięcie w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w tym rejonie i nie będzie istotny dla środowiska akustycznego.

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych będzie niewielka, wynikająca z ruchu pojazdu dostarczającego elementy obudowy oraz armaturą i będąca skutkiem pracy silnika spalinowego. Dowóz materiałów do budowy podstawy betonowej, obudowy i armatury odbędzie się po istniejących drogach dojazdowych jednorazowo 1 pojazdem o średniej ładowności. Emisja ustanie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Nie planuje się wytwarzania odpadów zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i na etapie eksploatacji. Przewiduje się jedynie czasowe gromadzenie odpadów opakowaniowych (po cemencie, obudowie i instalowanej armaturze) w postaci worków papierowych, kartonów, folii i palet drewnianych oraz ewentualnych odpadów betonowych w ilości łącznie około 4 kg. Instalacja obudowy naziemnej nie wymaga wykonania wykopu, więc nie powstaną masy ziemne. Odpady powstałe w trakcie montażu będą składowane w specjalnie wyznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazane uprawnionej firmie posiadającej zezwolenia na ich odbiór.

Eksploatacja studni będzie odbywać się za pomocą urządzeń posiadających wymagane atesty i aprobaty środowiskowe, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wykonanie urządzenia wodnego studni nr 2 nie będzie powiązane z innymi przedsięwzięciami, wobec czego nie nastąpi kumulacja oddziaływań na środowisko pochodzących z innych źródeł znajdujących się na tym obszarze. Nie przewiduje się, by włączenie do eksploatacji studni nr 2 w ramach pracy ujęcia miało wpływ na inne istniejące ujęcia wody podziemnej. Najbliższe otwory studzienne, odległe od miejsca projektowanych prac o 500 m, są nieczynne od 15 lat i przewidziane do likwidacji. Eksploatacja studni i ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych w dokumentacji zasobów eksploatacyjnych, nie przekraczając ustalonej wydajności eksploatacyjnej i zgodnie z warunkami określonymi w udzielonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Gdańsku pozwoleniu wodnoprawnym nr decyzji GD.ZUZ.3.421.349.2019.AD z dnia 04.11.2020 r. na pobór wody podziemnej.

Projektowana studnia nr 2 będzie eksploatowana przemiennie ze studnią nr 1H, co wyklucza wzajemne oddziaływanie studni ujęcia. W efekcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpią zmiany parametrów eksploatacyjnych studni nr 1H.

Inwestycja - w postaci studni głębinowej - na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona pod powierzchnią terenu i tylko częściowo obudowa studni będzie wystawała ponad teren.

Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawiają, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Po przeanalizowaniu dokumentacji, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300).

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby jego realizacja mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym wpłynąć na: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone; pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Nie ma zatem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania z uwzględnieniem art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.


Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tuł. organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.

W prowadzonym postępowaniu zapewniono udział stron postępowania. W wyznaczonym okresie nie wpłynęły do tuł. Urzędu uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podsumowując na podstawie zgromadzonych w dokumentacji danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, długoterminowego, wtórnego i skumulowanego. Bezpośrednie i krótkotrwałe oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.



1. Decyzja nie jest ostateczna. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę powinno nastąpić nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

up. Wójta
Andrzej Pata
z-ca Wójta

Otrzymują:

1. Małgorzata Odoj – pełnomocnik,
2. BIP i tablica ogłoszeń UG Somonino,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuszy,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk,
4. Strony postępowania,
5. Sotys Sotectwa Hopowo.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, na terenie ujęcia wód podziemnych w Hopowie gmina Somonino, na działce nr 196/2 obręb Hopowo.

Teren ujęcia jest wygradzony. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury. Studnia zostanie włączona do istniejącej na terenie ujęcia sieci energetycznej i wodociągowej.

Studnia nr 2 wykonana zostanie w odległości około 48 m od istniejącej i eksploatowanej studni nr 1H. Wykonanie urządzenia wodnego będzie polegało na zamontowaniu głowicy studziennej na wylocie otworu, instalacji w otworze studziennym pompy głębinowej zawieszanej na rurach tłocznych zasilającym kablem energetycznym oraz wykonaniu obudowy z armaturą. Powierzchnia postumentu i opaski betonowej wyniesie 4,5 m². Wydajność agregatu pompowego będzie zależeć od wydajności projektowanego otworu studziennego. Studnia nr 2 będzie pracować w ramach ustalonych zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości: $Q_{\max} = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 6,6 \text{ m}$. Pobór wody z ujęcia odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Gdańsku w dniu 4.11.2020 r. nr decyzji GD.ZUZ.3.421.349.2019.AG w ilości: $Q_{\text{śr.d}} = 400 \text{ m}^3/24\text{h}$ (średnio w roku), $Q_{\max.s} = 0,014 \text{ m}^3/\text{s}$; $Q_{r.\max.} = 150\,000 \text{ m}^3/\text{h}$. Ujęcie posiada strefę ochronną składającą się wyłącznie z terenu ochrony bezpośredniej. Moc urządzenia – agregatu pompowego będzie wynosić ok. 15 kW.

Otwór wiertniczy wykonany zostanie przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się wiercenie metodą obrotową lub udarową otworu do głębokości maksymalnej 98 m. W otworze zostanie zabudowany filtr PVC DN 250 ze szczeliną ciągłą o długości części czynnej 18,0 m, w obsypce dostosowanej do granulacji warstwy wodonośnej.

z up. Wójta
Andrzej Rata
z-ca Wójta