

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Somonino z dnia 24.05.2024r., znak: ZW1.6220.5.2024.TG w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „*Dobudowa budynku magazynowego wraz z помещением na podczyszczalnię ścieków do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowie budynku magazynu produktu gotowego do suszarni produktów dla zwierza na terenie zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j. zlokalizowanego na terenie działki nr 91/15, jednostka ewidencyjna 220505_2 Somonino, obręb ewidencyjny nr 0016 Wyczechowo, gmina Somonino*”,

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla ww. przedsięwzięcia i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień,
- unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych,
- w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych,
- ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej, wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest prawem wymagane,
- plac budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot,
- odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji robót, wyselekcjonować i przekazać do utylizacji, teren robót po zakończeniu prac budowlanych uporządkować,
- teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych,
- w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot,
- wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń,
- produkowane na etapie realizacji odpady gromadzić selektywnie i po zebraniu większej partii przekazać uprawnionym podmiotom w celu dalszego zagospodarowania.

UZASADNIENIE

W dniu 29.05.2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino z dnia 24.05.2024r., znak: ZW1.6220.5.2024.TG w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „*Dobudowa budynku magazynowego wraz z помещением na podczyszczalnię ścieków do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowie budynku magazynu produktu gotowego do suszarni produktów*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdańsk

tel.: +48 58 55 99 216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl

adres skrzynki ePUAP: pgwwp-gd/zzgdansk

www.gov.pl/web/wody-polskie

dla zwierza na terenie zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j. zlokalizowanego na terenie działki nr 91/15, jednostka ewidencyjna 220505_2 Somonino, obręb ewidencyjny nr 0016 Wyczechowo, gmina Somonino”.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na terenie objętym planowaną inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XIII/107/12 Rady Gminy Somonino z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyczechowo.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na dobudowie dwóch budynków magazynowych do istniejących budynków na terenie zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce o nr 91/15, obręb 0016 Wyczechowo w gminie Somonino. Całkowita powierzchnia terenu działki inwestycyjnej wynosi ok. 2,02 ha. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na obszarze zagospodarowanym, w obrębie którego znajdują się: suszarnia produktów dla zwierząt domowych; magazyn-chłódnia surowca; budynek kalibracji i konfekcjonowania jelit; magazyn soli i beczek na potrzeby produkcji kalibrowanych jelit.

W ramach przedsięwzięcia planuje się dobudowę budynku magazynowego „A” wraz z pomieszczeniem dla podczyszczalni ścieków, do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowę budynku magazynu „B” produktu gotowego (gryzaków) do suszarni produktów dla zwierząt domowych. Budynek magazynowy „A” wykonany będzie jako obiekt dwukondygnacyjny (kondygnacja podziemna i nadziemna). Posadowiony zostanie na ławie fundamentowej żelbetonowej. Ściany budynku zostaną wykonane w technologii tradycyjnej z bloczków betonowych i bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej (mur jednowarstwowy). Dach drewniany, pokryty papą dachową. Nowo wybudowany budynek będzie wykorzystywany jako magazyn pustych beczek soli oraz na potrzeby działania urządzeń podczyszczalni ścieków. Podczyszczalnia składać się będzie z następujących urządzeń: 3 osadników wykonanych z kręgów betonowych; sito-prasy; zbiornika uśredniającego; zbiornika pośredniego; flokulatora rurowego; flotatora ciśnieniowego z układem saturacji; układu dozowania flokulanta; układu dozowania koagulanta flokulowego (PAX); układu dozowania polimeru; instalacji sprężonego powietrza; szafy sterowniczej. Budynek „B” będzie obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej, pokryty dachem dwuspadowym wykonanym w konstrukcji stalowej, ściany wykonane zostaną z płyty warstwowej. Hala magazynowa będzie wyposażona w regały wysokiego składowania, na których Inwestor planuje magazynowanie produktu gotowego na paletach w opakowaniach zbiorczych oraz w woreczkach jednostkowych w paleta-pojemnikach. Projektuje się dodatkowe utwardzenie nawierzchni przy wejściach do budynków. Inwestor nie zakłada zwiększania liczby miejsc postojowych na terenie zakładu.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadzone zostaną prace ziemne związane z wykonaniem fundamentów planowanych obiektów oraz sieci infrastruktury technicznej. Maksymalna głębokość wykopów pod fundamenty wyniesie ok. 1,4 m, pod tereny utwardzone – ok. 0,5 m, pod infrastrukturę podziemną – max. 1,5 m. Inwestor nie zakłada prowadzenia odwodnień dna wykopów. Urobek powstały z wykopów zostanie wykorzystany do ukształtowania terenu wokół nowo powstałej inwestycji.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje montaż nowego zbiornika zapasu wody na cele przeciwpożarowe wraz z 2 stanowiskami do czerpania wody. Zbiornik wykonany zostanie jako obiekt naziemny ze stali, zadaszony, a jego pojemność wyniesie ok. 300 m³

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do dwóch systemów kanalizacji deszczowej, na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku z dnia 22.11.2023 r., znak: GD.ZUZ.3.4210.612.2022.KN.AO. Wody ujmowane przy pomocy pierwszego z systemów kanalizacji deszczowej odprowadzane są do trzech studni chłonnych, a przy pomocy drugiego kierowane są do systemu drenaży rozsączających. Wody opadowe i roztopowe z nowo powstałych terenów

utwardzonych oraz powierzchni dachowej budynku „A” zostaną odprowadzone do istniejącego systemu odwadniania, a wody pochodzące z powierzchni dachowej budynku „B” z uwagi na to, że nie wymagają podczyszczenia będą odprowadzane w sposób niezorganizowany, powierzchniowo na tereny zielone w obrębie działki inwestycyjnej.

Ścieki bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzane są do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na fakt, że w nowo powstałych budynkach nie planuje się pomieszczeń dla pracowników, nie przewiduje się powstawania dodatkowych ilości ścieków bytowych. Zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków technologicznych z terenu zakładu odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z zakładu Vector-Food nr WS 16/2012/059 z dnia 27.09.2012 zawartej z Gminnym Przedsiębiorstwem Remontowo-Usługowym Sp. z o. o. z siedzibą w Sławkach 1A.

Odpady powstające na terenie zakładu, tak jak dotychczas, będą przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu odzysku bądź unieszkodliwiania.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW2000104868189 i nazwie Dopływ spod Egiertowa. Stanowi ona naturalną część wód, stan ogólny – brak danych. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): stan ekologiczny – brak danych, stan chemiczny dobry. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; dobry stan chemiczny. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Analizowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie objętym ochroną.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi. Inwestycja położona jest poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku Karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

**Z – up. Dyrektora
Ewa Wolińska
Z-ca Dyrektora**

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2. PGW WP ZZ Gdańsk - ZZŚ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdańsk
tel.: +48 58 55 99 216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl
adres skrzynki ePUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk

www.gov.pl/web/wody-polskie